
NOTAS PARA O QUADRO DE MEDIDORES:

1. ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO – 1,5mm (Nº16 ABNT);
2. ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) – 4mm;
3. BARRAMENTO DE COBRE – MÍNIMO: 20 x 3 x XXX mm (L x E x C), VER PROJETO;
4. VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A x E);
5. ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA;
6. PLACA DE ALERTA DE SEGURANÇA MODELO PADRÃO;
7. SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRÁTIL;
8. ESPELHO PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM POLICARBONATO DE 3mm;
9. O DPS DEVE FICAR VISÍVEL ATRAVÉS DE VISOR DE VIDRO NO ESPELHO DE PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS;
10. PARAFUSO DE ATERRAMENTO M6X25mm EM COBRE OU LATÃO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO;
11. FORNECER 03 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO MEDIDOR DE 4,2X25mm DENTRO DA CAIXA;
12. BASE DE FIXAÇÃO DO MEDIDOR, POLIMÉRICA, ANTICHAMA, DE 300X220X14mm (CXLXE) .
13. FIXAÇÃO DA FIAÇÃO COM ABRAÇADEIRA DE NYLON E PRESILHA TIPO CUNHA.




VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR


DETALHE DA PORCA REBITE PLANA INOX M5



PARAFUSO INOX M5 LACRE



DETALHE DO LACRE



AMAUC

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar. Centro - Concórdia - SC 89700-905
Fone (49)3482 3500. www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC

VALDENIR JOSE MARCHIORO: 00571514901

Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=83729848000183, ou=presencial, cn=VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901
Dados: 2025.12.08 15:11:07 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20157

PROJETO:

PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA

ENDEREÇO DA OBRA:
RUA PEDRO BERNARDI ESQUINA COM A RUA PREFEITO OTAVIO URBANO SIMON, CENTRO, XAVANTINA / SC

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: ELE 05 /09

DISCRIMINAÇÃO:
DETALHES DO QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA
DETALHES DA VISTA INTERNA DO QUADRO
NOTAS CONSTRUTIVAS E ESPECIFICAÇÕES

DATA: Novembro / 2024

DESENHO: RENATO

FOLHA: ABNT - A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
Renato Bergamo
Assinado de forma digital por Renato Bergamo
Dados: 2025.05.08 11:17:09 -03'00'
RENATO BERGAMO
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA - SC: 068.830-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC
CNPJ: 83.009.878/0001-15

Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66