

CAIXA DE INSPEÇÃO - CONCRETO PRÉ-MOLDADO


QUADRADA




VISTA FRONTAL




CORTE A-A'



PLANTA BAIXA




PLANTA BAIXA
TAMPA




CORTE B-B'


TAMPA DA CAIXA (300x300)



ARO DA TAMPA DA CAIXA



MALHA DE ATERRAMENTO



NOTAS

1 - CASO NECESSÁRIO AMPLIAR A MALHA DE ATERRAMENTO, AS NOVAS HASTES DEVEM SER INSTALADAS DE FORMA ANÁLOGA À ESPECIFICADA NESTE DESENHO;

2 - A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVE SER INSTALADA NA PRIMEIRA HASTE DE ATERRAMENTO E EM TODAS AS DEMAIS HASTES QUE UTILIZEM CONEXÃO MECÂNICA DE PRESSÃO (CUNHA);

3 - O CONDUTOR DE INTERLIGAÇÃO DAS HASTES DEVE SER ENTERRADO DIRETAMENTE NO SOLO EM PROFUNDIDADE NÃO INFERIOR A 30 CM;

4 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm).

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Rua Marechal Deodoro, 772, 12° andar. Centro - Concórdia - SC 89700-905
Fone (49)3482 3500. www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC

VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901 Assinado de forma digital por VALDENIR JOSE MARCHIORO:00571514901 Dados: 2025.12.08 15:18:24 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20937

PROJETO:

PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA PEDRO BERNARDI ESQUINA COM A RUA PREFEITO OTAVIO URBANO SIMON, CENTRO, XAVANTINA / SC	**ESCALA:** INDICADA	**PRANCHA:** ELE 08 /09
DISCRIMINAÇÃO: DETALHES DA MALHA DE ATERRAMENTO; DETALHES DA CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO; DETALHES DA TAMPA DE FERRO DA CAIXA DE ATERRAMENTO	**DATA:** Novembro / 2024	
	DESENHO: RENATO	**FOLHA:** ABNT - A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

Renato Bergamo Assinado de forma digital por Renato Bergamo Dados: 2025.05.08 11:18:53 -03'00'

RENATO BERGAMO
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA - SC: 068.830-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC
CNPJ: 83.009.878/0001-15

Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66